

Nävlinge vattenverk

Nävlinge vattenverk producerar vatten till ca 150 personer.

Vattnet hämtas från borrhunnar och genomgår järn- och manganfiltrering.
Vattnet från Nävlinge vattenverk klassas generellt som medelhårt.

Parameter	Resultat	Gräns för otjänligt vatten
pH	7,7	>10,5
Hårdhet [°dH]	11,3	
Kalcium [mg/l]	71,3	
Konduktivitet [mS/m]	48,0	
Järn [mg/l]	0,01	
Mangan [mg/l]	0,00	
Ammonium [mg/l]	0,00	
Nitrit [mg/l]	0,00	>0,5
Nitrat [mg/l]	14,5	>50
Fluorid [mg/l]	0,28	>1,5
Alkalinitet [mg/l]	245,00	
Klorid [mg/l]	12,00	
Magnesium [mg/l]	6,60	

Resultaten ovan är medelvärde av 17 provtagningstillfällen utförda på Nävlinge vattenverks utgående flöde samt ledningsnät under åren 2017, 2018 och 2019.

Undantaget är pH vilket är medelvärde beräknat för 2019 och baseras på 5 provtagningar.