

Vittsjö vattenverk

Vittsjö vattenverk producerar vatten till ca 1 700 personer.

Vattnet hämtas från brunnar och genomgår järn- och manganfiltrering.

Vattnet från Vittsjö vattenverk klassas generellt som mycket mjukt.

Parameter	Resultat	Gräns för otjänligt vatten
pH	7,7	>10,5
Hårdhet [°dH]	2,0	
Kalcium [mg/l]	9,8	
Konduktivitet [mS/m]	20,3	
Järn [mg/l]	0,08	
Mangan [mg/l]	0,00	
Ammonium [mg/l]	0,00	
Nitrit [mg/l]	0,00	>0,5
Nitrat [mg/l]	1,7	>50
Fluorid [mg/l]	0,11	>1,5
Alkalinitet [mg/l]	78,67	
Klorid [mg/l]	16,67	
Magnesium [mg/l]	2,87	

Resultaten ovan är medelvärde av 20 provtagningstillfällen utförda på Vittsjö vattenverks utgående flöde samt ledningsnät under åren 2017, 2018 och 2019.

Undantaget är pH vilket är medelvärde beräknat för 2019 och baseras på 7 provtagningar.