

## Hässleholms vattenverk

Hässleholms vattenverk producerar vatten till ca 30 000 personer.

Vattnet hämtas från flera borrhunnar runt om kommunen. Utöver Hässleholms stad levereras detta vatten till Stoby-Ballingslöv, Bjärnum-Mala-Vankiva, Finja-Skyrup, Sjöröd-Tormestorp och Vinslöv

Vattnet från Hässleholms vattenverk klassas generellt som medelhårt.

Parameter	Resultat	Gräns för otjänligt vatten
pH	<b>7,8</b>	>10,5
Hårdhet [°dH]	<b>8,2</b>	
Kalcium [mg/l]	<b>52,4</b>	
Konduktivitet [mS/m]	<b>39,2</b>	
Järn [mg/l]	<b>0,01</b>	
Mangan [mg/l]	<b>0,00</b>	
Ammonium [mg/l]	<b>0,00</b>	
Nitrit [mg/l]	<b>0,00</b>	>0,5
Nitrat [mg/l]	<b>12,8</b>	>50
Fluorid [mg/l]	<b>0,14</b>	>1,5
Alkalinitet [mg/l]	<b>140,00</b>	
Klorid [mg/l]	<b>24,82</b>	
Magnesium [mg/l]	<b>4,00</b>	

*Resultaten ovan är medelvärde av 161 provtagningstillfällen utförda på Hässleholms vattenverks utgående flöde samt ledningsnät under åren 2018, 2019 och 2020.*

*Undantaget är pH vilket är medelvärde beräknat för 2020 och baseras på 55 provtagningar.*