

Nävlinge vattenverk

Nävlinge vattenverk producerar vatten till ca 150 personer.

Vattnet hämtas från borrhunnar och genomgår järn- och manganfiltrering.
Vattnet från Nävlinge vattenverk klassas generellt som medelhårt.

Parameter	Resultat	Gräns för otjänligt vatten
pH	7,7	>10,5
Hårdhet [°dH]	11,0	
Kalcium [mg/l]	70,0	
Konduktivitet [mS/m]	47,1	
Järn [mg/l]	0,00	
Mangan [mg/l]	0,00	
Ammonium [mg/l]	0,00	
Nitrit [mg/l]	0,00	>0,5
Nitrat [mg/l]	13,0	>50
Fluorid [mg/l]	0,30	>1,5
Alkalinitet [mg/l]	240,00	
Klorid [mg/l]	12,00	
Magnesium [mg/l]	6,50	

Resultaten ovan är medelvärde av 15 provtagningstillfällen utförda på Nävlinge vattenverks utgående flöde samt ledningsnät under åren 2018, 2019 och 2020.

Undantaget är pH vilket är medelvärde beräknat för 2020 och baseras på 5 provtagningar.