

Hästveda vattenverk

Hästveda vattenverk producerar vatten till ca 1 600 personer.

Vattnet hämtas från borrhunnar som återinfiltreras och luftas i flera steg.
Vattnet från Hästveda vattenverk klassas generellt som mjukt.

Parameter	Resultat	Gräns för otjänligt vatten
pH	7,7	>10,5
Hårdhet [°dH]	4,2	
Kalcium [mg/l]	22,5	
Konduktivitet [mS/m]	25,2	
Järn [mg/l]	0,00	
Mangan [mg/l]	0,00	
Ammonium [mg/l]	0,00	
Nitrit [mg/l]	0,00	>0,5
Nitrat [mg/l]	1,8	>50
Fluorid [mg/l]	0,20	>1,5
Alkalinitet [mg/l]	69,00	
Klorid [mg/l]	24,00	
Magnesium [mg/l]	4,60	

Resultaten ovan är medelvärde av 18 provtagningstillfällen utförda på Hästveda vattenverks utgående flöde samt ledningsnät under åren 2019, 2020 och 2021.

Undantaget är pH vilket är medelvärde beräknat för 2021 och baseras på 6 provtagningar.